

Bijlage: overzicht beantwoording zienswijze gemeente Pijnacker-Nootdorp

Relevante onderdelen uit de beantwoording zienswijzen (hoofdstuk 9 Rijksinpassingsplan)					
IP0074	Uitgaande van het voorzorgsbeleid voor magneetvelden en uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening zou het rijksinpassingsplan zodanig moeten zijn ingericht dan wel de nodige voorschriften moeten bevatten om te voorkomen dat er nieuwe gevoelige functies kunnen worden gerealiseerd binnen de magneetveldzone.	Bij het ontwerp van het tracé is uitgegaan van het advies van de Staatssecretaris van VROM d.d. 3 oktober 2005 alsmede de brief van de minister van VROM van 4 november 2008 om zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone zijn gesitueerd. Het rijksinpassingsplan bevat geen regeling om uit te sluiten dat nieuwe gevoelige functies binnen de magneetveldzone worden geprojecteerd. Dat zou in strijd zijn met genoemde brief die niet uitgaat van een absoluut verbod op nieuwe gevoelige functies. De ministers zijn ook van mening dat de afweging of binnen de magneetveldzone van de nieuwe verbinding in de toekomst gevoelige functies kunnen worden geprojecteerd, niet een afweging is die door hen moet worden gemaakt, maar door de betrokken gemeenten, de lokale belangen afwegende en uitgaande van het op dat moment bestaande planologisch regime. Er wordt vanuit gegaan dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en in lijn met genoemd advies slechts na zorgvuldige afweging van belangen geen of zo weinig mogelijk nieuwe gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone zullen projecteren. Een regeling als bovenbedoeld zou dan ook een inbreuk zou zijn op de planologische bevoegdheden van de gemeenten die niet nodig is voor de realisering van het project van nationaal belang en die niet dwingend voortvloeit uit rijksbeleid.	0001, 0061, 0150, 0159	rip	Zienswijze geeft geen aanleiding de besluit(en) aan te passen.
IP0073	Wat gebeurt er als toekomstige onderzoeken aantonen dat er wel gezondheidsschade is?	Het beleid is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke informatie, inclusief wetenschappelijke "vermoedens". Als er in de toekomst nieuwe wetenschappelijke gegevens naar voren komen, zal bezien worden of het nodig is om het beleid aan te passen.	0157, 0159	rip	Zienswijze geeft geen aanleiding de besluit(en) aan te passen.
IP0070	Er is onduidelijkheid over de vraag of het elektromagnetische veld van hoogspanningslijnen kan leiden tot gezondheidsschade bij recreërende mensen en in hoeverre hiermee rekening moet worden gehouden.	Recreatievoorzieningen behoren niet tot gevoelige bestemmingen uit oogpunt van elektromagnetische velden omdat het aannemelijk is dat de verblijftijd van kinderen op dergelijke locaties aanmerkelijk korter is dan de 14 tot 18 uur per dag die de Gezondheidsraad heeft aangemerkt als langdurig (Gezondheidsraad. Hoogspanningslijnen en de ziekte van Alzheimer. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/05). Recreëren (bijv. wandelen, fietsen) in de buurt van een hoogspanningslijn of opstijgpunt wordt niet aangemerkt als langdurig verblijf. Zie ook de brief van de minister van VROM van 4 november 2008.	0021, 0126, 0157, 0159	rip	Zienswijze geeft geen aanleiding de besluit(en) aan te passen.
IP0262	In het voorontwerp wordt aangegeven dat de plannen voor de GBS moeten worden aangepast aan de verbinding. Deze plannen zijn echter bestuurlijk vastgestelde documenten waarin wordt uitgegaan van bepaalde natuurdoeltypen, waarmee de verbinding soms niet kan worden gecombineerd. Wij verzoeken u in het rijksinpassingsplan meer zekerheid te bieden dat de aanleg van de verbinding zoveel mogelijk rekening zal houden met de reeds vastgestelde documenten, bijvoorbeeld door concreet zicht te bieden op compenserend en mitigerende maatregelen. De GBS is ook van nationaal belang (Randstad Urgent). (Pijnacker)	Daar waar mogelijk zal bij de aanleg rekening worden gehouden met reeds vastgestelde documenten. Zoals eerder naar aanleiding van de reacties op het voorontwerp is aangegeven dat naar verwachting het ondergrondse tracé wel combineerbaar is met de doelstellingen voor de Groenblauwe slinger. Bij het ontwerp-rijksinpassingsplan is ook een landschapsplan gevoegd. TenneT zal bij de verdere invulling hiervan in overleg treden met de betrokken partijen. In het landschapsplan zullen concrete stappen hiertoe omschreven worden. Uitvoering van het landschapsplan wordt door de voorschriften bij het rijksinpassingsplan gewaarborgd.	0159	rip	Zienswijze geeft geen aanleiding de besluit(en) aan te passen.
IP0252a	Het rijksinpassingsplan gaat er vanuit dat	De vrijkomende grond zal worden teruggebracht op de locatie (terug in de kabelsleuf). Door de	0159	rip	Zienswijze geeft geen aanleiding de

	vrijkomende grond zoveel mogelijk wordt hergebruikt op hetzelfde perceel. Dit kan ertoe leiden dat de grond wordt verspreid over percelen/perceeldelen die buiten het plangebied vallen en dat het plan daarmee een grotere invloed heeft op de natuurkern Zuidpolder dan het ontwerp- rijksinpassingsplan suggereert.	veenrijke samenstelling van de grond aldaar vindt in sterke mate inklinking plaats, waardoor er sprake is van een negatieve grondbalans. Er zal geen grond overblijven, er zal grond aangevoerd worden om de kabelsleuf te dichten.			besluit(en) aan te passen.
IP0268	Het landschapsplan is onvoldoende uitgewerkt; onduidelijk is hoe is voorzien in uitvoering daarvan, en wie daarbij wordt betrokken.	In het Landschapsplan zijn de inpassingslocaties en principes voor de inpassing daarbinnen van de hoogspanningsverbinding opgenomen. Daarnaast zijn voor een aantal specifieke locaties inpassingsconcepten voorgesteld. Op basis van deze inpassingsconcepten wordt de landschappelijke inpassing binnen de aangegeven inpassingslocaties met gemeenten en belanghebbenden verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De concepten uit het landschapsplan worden de komende periode met gemeenten en eigenaren van gronden nader uitgewerkt in uitvoerbare voorstellen. De uitvoering van het landschapsplan wordt verder zeker gesteld door artikel 10, onderdeel 10.1.2 onder b van de planregels.	0061, 0065, 0152, 0157, 0159	rip	Landschapsplan wordt aangepast, aangegeven wordt hoe gemeente, eigenaren en omwonenden betrokken worden.
IP0378	Graag meer concrete, blijvende aandacht voor aantasting (door ondergrondse aanleg) van waardevolle bodemprofielen, verlaging van de grondwaterstand en temperatuurstijging. Verzoek om meer inspanning te leveren dmv meer concrete mitigerende en compenserende maatregelen.	In het kader van het onderzoek naar milieueffecten is aangegeven welke mitigerende maatregelen moeten worden genomen bij realisatie van het voorkeursalternatief. Deze maatregelen zullen worden gerealiseerd. Daarnaast is in het Landschapsplan een aantal voorstellen opgenomen hoe om te gaan met de landschappelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding. Deze voorstellen zullen nader worden uitgewerkt en besproken met gemeenten en worden gerealiseerd in het kader van het project. In het rijksinpassingsplan is aangegeven hoe dit proces verder is ingericht gericht op de realisatie van deze maatregelen.	0159	rip	Zienswijze geeft geen aanleiding de besluit(en) aan te passen.
IP0426	Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening is het onwenselijk dat het ontwerp rip nog steeds geen duidelijkheid biedt over de ontwikkelingsmogelijkheden onder de verbinding (mn glastuinbouw). Ook wordt geen antwoord gegeven op de vraag waarom alleen op bestaande funderingen mag worden gebouwd.	De ontwikkelingsmogelijkheden onder de nieuwe bovengrondse verbinding zij afhankelijk van de locatie-specifieke omstandigheden. Afhankelijk van o.a. de maaiveldligging, het (voorgenomen) gebruik en de mastposities en vrije hoogte onder de lijn ter plaatse kan door TenneT locatiespecifiek worden aangegeven welk gebruik mogelijk is. TenneT zal in het kader van de af te sluiten Zakelijk Recht Overeenkomsten met alle eigenaars-gebruikers hierover locatie-specifieke afspraken maken.	0159	rip	In toelichting bij rijksinpassingsplan zal hier nog op ingegaan worden.