

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
t.a.v. de heer R. Broekhuijzen
Oranjeplein 1
2641 EZ PIJNACKER

<i>behandeld door</i>	Gem. Pijnacker-Nootdorp	<i>uw brief van</i>	<i>ons kenmerk</i>	<i>datum</i>
<i>telefoon</i>	14015	<i>uw kenmerk</i>	<i>bijlagen</i>	<i>verzonden</i>
<i>onderwerp</i>	Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 3 woningen Geerweg Nootdorp			

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER

Geachte heer Broekhuijzen,

Op 25 juli 2022 hebben wij een verzoek ontvangen om hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen voor het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023.

Overwegingen

Ter bepaling van de te verwachten geluidbelasting is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door De Roever Omgevingsadvies, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Geerweg 13, 19 en 21 Nootdorp (kenmerk: 20220494.v01; datum: 2 mei 2022).

Vanwege de Molenaar Blonkweg zijn bij 3 woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten.

Voor het vaststellen van een hogere grenswaarde wordt getoetst aan de criteria uit de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (Nota hogere grenswaarden gemeente Pijnacker-Nootdorp, d.d. 30 maart 2010).

Op basis van de aanvraag en het akoestisch rapport zijn wij van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bronmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren stuiten van financiële, technische en landschappelijke aard.

Resumerend menen wij dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbare geluidbelasting:

- De geluidsbelasting van de buitenruimte is lager dan of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (48 dB).
- Bij de aanvragen om omgevingsvergunning (bouwen) voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, zal tevens d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de aanvrager/initiatiefnemer aangetoond moeten worden dat de beoogde opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Voorgenomen Besluit

Gelet op het voorgaande en gelet op Hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder, hebben wij het voornemen de hogere grenswaarden als volgt vast te stellen.

Tabel 1

Locatie	Bron	Verzochte hogere grenswaarde in dB	Aantal woningen
Geerweg	Molenaar Blonkweg	53	3

Bij het vaststellen van de hogere grenswaarde geldt tevens een grenswaarde voor het binnenniveau van 33 dB op grond van het Bouwbesluit 2012. Bij de aanvragen van de omgevingsvergunningen voor de woningen zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

De maatregelen aan de gevel die tot gevolg hebben dat het binnenniveau voldoet aan de waarde van 33 dB, dienen gebaseerd te zijn op de berekende gecumuleerde geluidsbelasting zonder rekening te houden met de genoemde aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder.

Kanttekening

Bij dit besluit plaatsen wij de volgende kanttekening:

- wellicht ten overvloede merken wij op dat wij bij de totstandkoming van dit besluit alleen aspecten hebben mogen betrekken die rechtstreeks voortvloeien uit de toepassing van de Wet geluidhinder. Aan dit besluit kunnen dan ook geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele andere door ons te nemen besluiten over bijvoorbeeld bouw- en bestemmingsplannen.

Procedure

In de Wet geluidhinder is bepaald dat op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van een hogere waarde de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing is.

Zienswijze

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken vanaf 4 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Gedurende deze termijn konden belanghebbenden zienswijzen (schriftelijk of - na afspraak – mondeling) indienen.

Van de mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen heeft niemand gebruik gemaakt. Derhalve is het ontwerpbesluit ongewijzigd omgezet in een definitief besluit.

Binnen zes weken na de begindatum van de terinzagelegging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Op grond van vaste jurisprudentie wordt alleen diegene als belanghebbende in de zin van de Wet geluidhinder aangemerkt die een bijzondere en rechtens te erkennen relatie heeft tot de objecten waarop het besluit betrekking heeft. Die relatie is er niet wanneer het hogere grenswaarde besluit niet de woning/object van de appellant betreft.

Hoogachtend,
Namens het college van Pijnacker-Nootdorp,
Het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer,

H. van Vliet